

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, тел. (863) 240-67-66, E-Mail: [gumchsro\\_rnd@mail.ru](mailto:gumchsro_rnd@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: [logpn\\_rnd@mail.ru](mailto:logpn_rnd@mail.ru) «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Акт № 27**  
**обследования**

«21» октября 2019 года

г. Волгодонск  
(город, село, поселок)

12 ч. 30 мин.

Колесниченко Евгений Юрьевич

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 30 мин. «21» октября 2019 года по 12 ч. 30 мин. «21» октября 2019 года проведено обследование объекта и рассмотрены документы, заявителя – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: г. Волгодонск, пр. Мира, 29.

при обследовании совместно с \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

- 1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объект защиты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска расположено в «Новой» части города Волгодонска. Помещение оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в полном объеме, ведется их журнал учета, огнетушители пронумерованы. Помещение оборудовано, автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей, системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, так же оборудовано дублированием системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.; системы в рабочем состоянии, техническое обслуживание и планово–предупредительный ремонт проводятся в соответствии с требованиями, организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ. Пожаротушение, осуществляется от пожарных гидрантов. Эксплуатация электропроводки, электротехнических изделий в здании осуществляется в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. На момент обследования пути эвакуации свободны, не загромождены.

В ходе обследования нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения (пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены)
1	2

С Актом обследования ознакомлен:

Минишарова А.Ч.  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

«21» 10 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Минишарова А.Ч.  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.  
(соответствует, не соответствует)

Т. Колесниченко Е.Ю. прошу подготовить положительное заключение  
(положительное, отрицательное)

«21» 10 2019 г.

Обследование проводил:

Заместитель начальника отдела НД и ПР по городу Волгодонску майор внутренней службы Колесниченко Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«21» октября 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору